


### Odtoková charakteristika



**Pzn:**

Odtokový charakter aplikovaných desek na ploše 1,35 m<sup>2</sup>.

Data zjištěny testem a výpočtem na VUT Brno, Ing. Petr Selník, 2017/2018.

Simulován déšť dle FLL norm 27mm vodního sloupce- 15min.

Přířný sklon 1,5-2,0°

Testována skladba desek AQUADESK 20+20mm ve sklonu 3° a deska AQUADESK 40 ve sklonu 5°